LEGENDA:
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

2x36	Plafoniera in policarbonato a tubi fluorescenti 2x36W T5 con inverter grado di protezione IP65
	Corpo illuminante a sospensione con lampada alogena da 70 W
	Interruttore unipolare stagno
	Punto luce a parete IP44 a risparmio energetico da 60W
	Plafoniera in acciaio con riflettore di vetro da 24W LED
	Plafoniera a soffitto 60W a risparmio energetico IP40
	Interruttore unipolare 16 A / 230 V
	Deviatore unipolare 16 A / 230 V
	Pulsante 10A / 230 V
	Apparecchio illuminazione di emergenza 1x11W LED autonoma
	Apparecchio illuminazione Slim3 da 35W LED 3000°K UGR<19 Dim. 120x45x10 a sospensione
2x21w	Applique acciaio-vetro con lampada a risparmio energetico 2x21W attacco E27

"EUROTEC - Studio Associato di Ingegneria" - Via San Francesco, 6/G (III PAL.) - 88900 CROTONE

COMUNE DI CROTONE

PROVINCIA DI CROTONE

PROGETTO:

ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DI UN IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI CROTONE

Ubicazione:
Viale Regina Margherita, 5 - 88900 CROTONE

Committente:
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI - P.IVA 91008720798
Viale Regina Margherita, 5 - 88900 CROTONE (KR)

DISEGNO N.	SCALA	DATA	AGGIORNAMENTO
4 IE	1/100	29 Gennaio 2021	

Elaborato:
Planimetria impianto di illuminazione

A termine di legge il progettista si riserva la proprietà di questo elaborato con divieto di riproduzio o renderlo comunque noto in carenza di consenso scritto preventivo.

PROGETTISTA:
Dott. Ing. Maurizio Bertè

Tel./Fax St. 0962/29636 e-mail: eurotec.studio@libero.it Tel. Mob. 338.8446859